Код форми за ЗКУД										
Код закладу ЗКПО										

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 719
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, перетин вул.В.Кільцева та вул.Київська ,1

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,81 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів 0,022 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,9 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 16,8 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0, 21 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№715 : ЗМЧ=14 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) на перетині вул.В.Кільцева та вул.Київська ,1 не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступними показниками : окисність – вище ГДР в 1,1 рази ; аміак – вище ГДР в 1,6 рази .

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД											
Код закладу ЗКПО											

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинсі кий районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 722
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, місце врізки на перетині вул.В.Кільцева та вул,Садова ; прилегла територія до ресторану « Козацька рада» ;

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,0 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,27 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів 0,006 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,7 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,67 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№718 : ЗМЧ=18 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою:с.Соф.Борщагівка, місце врізки на перетині вулиць В.Кільцева та вул.Садова не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : вміст заліза загального – вище ГДР в 3,35 рази .

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 723
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Сагайдачного ,16 , місце вводу в будинок ; ЖК «Львівський маєток »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^{0}С бали при 60^{0}С

Присмак бали при 20^{0}С , кольоровість 13 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,3 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,23 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,9 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 116,8 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,17 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№719 : ЗМЧ=13 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул,Сагайдачного ,16 , місце вводу в будинок ; ЖК «Львівський маєток » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,06 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД	
Код закладу ЗКПО	

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

ПРОТОКОЛ № 724
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул, Шалімова , буд.№67 , точка вводу в будинок ; ЖСК «Софіївський квартал »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С _____ бали при 60^0С

Присмак _____ бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0,3 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,3 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,23 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,6 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 87,6 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0, 29 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№720 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: : с.Софіївська Борщагівка, вул,Шалімова , буд.№67 місце вводу в будинок ; ЖК «Софіївський квартал » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступними показниками : окисність – вище ГДР в 1,06 рази ; вміст заліза загального – вище ГДР в 1,45 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 725
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Соборна , буд.126 /14- точка вводу в будинок ; ЖСК «Софіївська сфера »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0,3 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,3 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,35 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,8 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,21 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№721 : ЗМЧ=11 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: : с.Софіївська Борщагівка, вул,Соборна ,126/14 , місце вводу в будинок; ЖК «Софіївська сфера » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,06 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД											
Код закладу ЗКПО											

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 726
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул, Кошова ,буд.107, кв.64 – тупікова точка ; ЖК «Львівський маєток »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 18 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0,5 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,3 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,6 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,19 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№722 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: : с.Софіївська Борщагівка, вул, Кошова ,буд.107, кв.64 – тупікова точка; ЖК «Лівівський маєток » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 727
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул, Кошова ,буд.№111 ; кв. №2- - тупікова точка ; ЖК «Львівський маєток »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 4,8 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,1 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,3 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,19 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№723 : ЗМЧ=10 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул, Кошова ,буд.111, кв.№2 (тупікова точка); ЖК «Львівський маєток » відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД											
Код закладу ЗКПО											

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0	

Києво – Святошинськ ий районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 728
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул, Райдужна ,буд.№147 ; кв. №15 (тупікова точка) ; ЖК «Львівський маєток »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,8 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,16 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,7 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,17 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№724 : ЗМЧ=14 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул, Райдужна ,147 , кв.15 – тупікова точка; ЖК «Львівський маєток » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,16 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД										
Код закладу ЗКПО										

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 729
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул.Шалімова , буд.№67 « А» , кв.53 – тупікова точка ; ЖК « Софіївський квартал»
Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0C бали при 60^0C

Присмак бали при 20^0C , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміак 0,35 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,5 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0, 21 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій_____ мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор_____мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній_____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати_____мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен_____мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець_____мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна_____мг-екв./дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+)_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний_____мг/дм^3 ДСанПіН № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№725 : ЗМЧ=13 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження_____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул, Шалімова ,67-А , кв.53 – тупікова точка; ЖК «Софіївський квартал » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД											
Код закладу ЗКПО											

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 730
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, Вул.Шалімова , буд.№65 « А» , кв.14 – тупікова точка ; ЖК « Софіївський квартал»
Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С _____ бали при 60^0С

Присмак _____ бали при 20^0С , кольоровість 13 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон _____ мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,38 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів < 0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,5 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0, 13 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь _____ мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій_____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор_____мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній_____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати_____мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен_____мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець_____мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна_____мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+)_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№730 : ЗМЧ=10 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження_____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул,Шалімова ,65-А , кв.14- – тупікова точка; ЖК «Софіївський квартал » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 731
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул.Шалімова , буд.№63 , кв №.60 – тупікова точка ; ЖК « Софіївський квартал»
Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,18 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів 0,004 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,6 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 19,6 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 92,4 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо < 0,1 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій_____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор_____мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній_____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати_____мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен_____мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець_____мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума)_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна_____мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+)_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний_____мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№726 : ЗМЧ=21 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження_____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул,Шалімова , буд. № 63 ,кв.60– тупікова точка; ЖК «Софіївський квартал » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД										
Код закладу ЗКПО										

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 732
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Соборна , буд.126 /17 , кв.99 - тупікова точка ; ЖК «Софіївська сфера »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 4,8 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,27 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,1 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 21,0 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,19 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№727 : ЗМЧ=16 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см^3 – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою:с.Соф.Борщагівка,вул.Соборна , 126/17 ,кв.99- тупікова точка; ЖК «Софіївська сфера» за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171- «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 733
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул.Соборна , буд.126 /16 ; ЖК «Софіївська сфера »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,1 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,32 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,0 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 21,0 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 87,6 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,63 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№728 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул,Соборна ,126/16 - тупікова точка ; ЖК «Софіївська сфера» » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : вміст заліза загального – вище ГДР в 3,15 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД										
Код закладу ЗКПО										

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

ПРОТОКОЛ № 734
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Соборна , буд.126 /15 (центральний офіс) – тупікова точка ; ЖК «Софіївська сфера »

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20°С бали при 60°С

Присмак бали при 20°С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,6

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність 5,6 мг O_2 / дм²

Азот мг/л аміаку 0,32 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм³ ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,2 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм³ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 21,0 мг/дм³ ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм³ ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,17 мг/дм³ ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм³ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм³ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№729 : ЗМЧ=11 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресоюс.Софіївська Борщагівка, вул, Соборна ,126/15 (центральний офіс)-тупікова точка ; ЖК «Софіївська сфера» » не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази.

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий віділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД							
Код закладу ЗКПО							

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 720
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Героїв Небесної сотні , буд.18/1 -А ; магазин « Лесик» ;

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^0С бали при 60^0С

Присмак бали при 20^0С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

рН 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 5,4 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,4 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0,003 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,9 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 16,8 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 97,3 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,17 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№716 : ЗМЧ=15 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см^3 – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Софіївська Борщагівка, вул,Героїв Небесної сотні ,буд.18/1 -А магазин « Ленік» не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,1 рази .

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький

Код форми за ЗКУД											
Код закладу ЗКПО											

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом
МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0

Києво – Святошинський районний відділ
лабораторних досліджень
ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

ПРОТОКОЛ № 721
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 06 » 07 2018 року

Місце відбору проби - Києво-Святошинський р-н , с.Софіївська Борщагівка, вул,Героїв Небесної сотні , буд.18/2 (аптека)

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 03.07.2018р.

Запах 0 бали при 20^{0}С бали при 60^{0}С

Присмак бали при 20^{0}С , кольоровість 15 градуси

Осад(описати) б/о

Каламутність 0 НОК

pH 6,5

Залишковий хлор не визн.

вільний не визн. мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не визн мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм^3 ГОСТ 18190-72

Окисність 7,0 мг O_2 / дм^2

Азот мг/л аміаку 0,49 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів 0,006 мг/дм^3 ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів < 2 ,25 мг/дм^3 ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 3,7 мг-екв/дм^3 ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм^{3}ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 18,2 мг/дм^3 ГОСТ4245 - 72

Сульфати 107,0 мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залізо 0,19 мг/дм^3 ГОСТ 4011 – 72

Мідь мг/дм^{3}ГОСТ4388 – 72

Цинк мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Свинець _____ мг/дм^{3}ГОСТ 18293- 72

Миш'як _____ мг/ дм^3 ГОСТ 4152 - 89

Барій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Фтор _____ мг/дм^3 ГОСТ 4389 – 72

Залишковий алюміній _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18165 - 89

Поліфосфати _____ мг/ дм^3 ГОСТ 18309 - 72

Селен _____ мг/ дм^3 ГОСТ 19413 - 89

Нікель _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10

Марганець _____ мг/дм^{3}ГОСТ4974 - 72

Тригалогенметани (ТГМ,сума) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Поверхнево – активні речовини _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Феноли _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Нафтопродукти _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Лужність загальна _____ мг-екв./дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Магній _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ртуть _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Талій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Ціаніди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Хром(+) _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Кадмій _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Пестициди _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Стронцій стабільний _____ мг/дм^3 ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

№717 : ЗМЧ=14 , загальні колі-форми , E.coli , ентерококі в 100 см ^{3} – відсутні.

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою:с.Соф.Борщагівка,вул.Героїв Небесної сотні , буд 18/2 (аптека) не відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступним показником : окисність – вище ГДР в 1,4 рази .

За іншими показниками , що визначались , досліджений зразок відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

Завідуючий відділенням організації
санітарно-гігієнічних досліджень : _____ О.В.Кошик

Завідуючий Києво-Святошинським РВЛД _____ Є.М.Ковнацький